

Zertifikat

Certificate



TÜV NORD CERT

Registrier-Nr.

Registration no.

78/781/551474A

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Auftragsdatum
Date of application

Aktenzeichen
File reference

Prüfbericht Nr.
Test report no.

03.05.2004

8000551474

04/YTT551474A

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**DMW Schwarze GmbH & Co. Industrietore KG
Carl-Severing-Strasse 192**

Customer's name
and address

D – 33649 Bielefeld

Fertigungsstätte

s.o.

Manufacturing plant

**Beurteilungs-
grundlagen**

Wasserdichtigkeit gemäß Herstellerspezifikationen

Based on

Herstellerbezeichnung

Wasserschutztür „Monotherm Aqua-Stop“

Producer designation

**Beschreibung
des Produktes**

**Einflügelige Wasserschutztür mit den Maßen 1200 mm x 2200 mm und einer
T-Profilzarge oder Eckzarge als Wandanschluss und Wandbefestigung**

Description of product

Bemerkungen

**Die Wasserschutztür „Monotherm Aqua-Stop“ mit den Abmessungen
1200 mm x 2200 mm und den Ausführung mit T-Profilzarge oder mit Eckzarge
als Wandanschluss widersteht einem Wasserdruck, der einer Wassersäule von
4 m, von der unteren Kante der Tür gemessen, entspricht.**

Remarks

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the hints stated overleaf

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

Hannover, den 20.12.2004

Hannover, dated

K.-H. Schwedt

Am TÜV 1 • 30519 Hannover • Fon +49 (0)511 986 1470 • Fax +49 (0)511 986 1590