

Nachweis


Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten

Einflügelige wärmedämmende Stahl-Mehrzwecktür „Schwarze D52-1“



Prüfbericht

Prüfbericht Nr.	80-01-04-001002
Hersteller	DMW Schwarze GmbH & Co. Industrietore KG Carl-Severing-Straße 192 33649 Bielefeld Deutschland
Produkt	Einflügelige Mehrzwecktür
Bezeichnung	Schwarze D52-1 (MiWo)
Baurichtmaß	von 625 mm x 1750 mm bis 1250 mm x 2500 mm



Grundlagen	DIN EN 14351-1:2016-12 DIN EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009 DIN EN ISO 10077-2:2012-02 DIN EN ISO 6946:2007-12
------------	--

Ergebnis	Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009 $U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
----------	---

DMW Schwarze
23.10.2017

i. A. Ingo Wolfrum